

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

### Výrobek - Protipožární dvířka do stěn a zdiva, typ:

**D2PPD / D3POV / D3PSD / D4PPD / P5S / D4POD / D4POV / D4PSD**

**Výrobce: TAMADEx spol. s r.o., Zbečnick 19, 549 13 Hronov, IČO: 26001853**

### Popis a určení výrobku - účel použití ve stavbě:

jsou jednokřídlová a dvoukřídlová plná protipožární revizní dvířka určená pro osazení do vnitřních nenosných požárně odolných stěn. Tato dvířka jsou určena pro použití v interiéru, kde slouží jako požární uzávěry pro uzavírání revizních otvorů do instalačních, výtahových, elektroinstalačních šachet apod., kde brání rozšíření požáru ve svislých konstrukcích. Uzávěry se používají jako trvale uzavřené a uzamčené s občasným otevřením pro revizní operace. Revizní dvířka jsou konstrukcemi druhu DP1 (podle platné ČSN 73 0810).

Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2 dvířek D2PPD-varianta 1 je E60/EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>45/EW60 (jednokřídlová ze strany se závěsy), resp. E30/EI<sub>1</sub>20/EI<sub>2</sub>30/EW30 (dvoukřídlová ze strany bez závěsů), dvířek D2PPD-varianta 2 je E90/EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>30/EW90 (ze strany bez závěsů), dvířek D3POV je E45/EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>45/EW30/EW45 (ze strany bez závěsů), dvířek D3PSD je E45/EI<sub>1</sub>30/EI<sub>2</sub>45/EW30/EW45 (ze strany se závěsy), dvířek D4PPD je E90/EI<sub>1</sub>45/EI<sub>2</sub>60/EW90 (ze strany se závěsy), dvířek P5S je E90/EI<sub>1</sub>45/EI<sub>2</sub>60/EW90 (ze strany bez závěsů), dvířek D4POD je E90/EI<sub>1</sub>60/EI<sub>2</sub>60/EW90 (ze strany bez závěsů), dvířek D4POV je E60/EI<sub>1</sub>45/EI<sub>2</sub>60/EW60 (ze strany bez závěsů), dvířek D4PSD je E60/EI<sub>1</sub>45/EI<sub>2</sub>60/EW60 (ze strany se závěsy).

### Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá do přílohy č. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb v platném znění, skupina výrobků 8, pořadové číslo 01.01, kde je určen postup posouzení shody podle § 5a) – certifikace výrobku.

- 1) **Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č. 204**, - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, IČO: 00015679.

### Doklady z procesu posouzení shody:

- 1) Certifikáty pro dvířka do stěn č.: **204/C5/2018/080-021745** ze dne 14.3.2018 vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha.
- 2) Protokoly o certifikaci pro dvířka do stěn č. **080-021744** ze dne 14.3.2018, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha.
- 3) Stavební technické osvědčení pro dvířka do stěn č.: **080-021743**, ze dne 12.3.2018, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, platnost osvědčení do 11.3.2021
- 4) Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č.: **080-021768** ze dne 7.3.2018, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha.

strana 1/2



Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Hronově dne 15.3.2018

jméno statutární zástupce : **Tamadex spol. s r.o.**

Zbečnick 19, 549 631, Hronov

Zpracoval: Miroslav Štěpán



**TAMADEX**  
TAMADEX spol. s r.o., Zbečnick 19, 549 631 Hronov  
tel: 491 481 798, FAX: 491 481 796  
IČ: 260 01 853, DIČ: CZ260 01 853

Strana 2/2

